

Padova, il 5 LUG. 2018

Prot. N. 8936

Spett.le Ditta
Vacutest Kima S.r.l.
C/o Studio TONON Ing. Carlo
via Roma n.° 105
35028 - PIOVE DI SACCO (PD)

E p.c. Spett.le
Comune di Arzergrande
Sportello S.U.A.P.
35020 - Arzergrande (PD)



OGGETTO : **Parere idraulico** riguardante le opere d'urbanizzazione per la realizzazione di un nuovo capannone ad uso artigianale, di un piazzale movimentazione e parcheggio automezzi, proprietà situata in via dell'Industria n.° 12 del Comune di Arzergrande (PD) - Foglio 1 mappali: 119, 132, 596, 715, 860.

In risposta alla Vs. Spett.le nota pervenuta in data 20/6/2018 prot. n.° 8273, relativa alle opere in oggetto, considerata l'entità dell'opera, le ordinanze del "Commissario Delegato per l'emergenza concernete gli eccezionali eventi meteorici del 26 settembre 2007" ed i "Primi indirizzi e raccomandazioni per l'applicazione delle ordinanze nn. 2, 3 e 4 del 22.01.2008 in materia di prevenzione dal rischio idraulico" lo scrivente Consorzio di Bonifica esaminata la documentazione trasmessa,

rilascia il richiesto parere idraulico

alle seguenti condizioni:

- Le opere d'urbanizzazione citate in oggetto dovranno essere realizzate in conformità alla relazione tecnica di compatibilità idraulica ed elaborato grafico Tavola n.° 3/3 presentati allegati alla domanda;
- Dovrà essere garantito il deflusso idraulico delle aree circostanti, eventualmente attraverso uno scarico il quale risulti indipendente dalla rete delle acque meteoriche dell'ambito d'intervento in esame;
- A fronte dell'impermeabilizzazione del territorio in seguito alle opere d'urbanizzazione, si prescrive che all'interno dell'area d'intervento siano creati dei volumi d'invaso per una quantità almeno pari a quanto indicato nella relazione tecnica e nell'elaborato grafico allegati alla domanda;
- Gli invasi che dovranno costituire un sistema chiuso con il recapito esterno, saranno recuperati completamente attraverso la rete d'acque meteoriche ed il bacino a momentanea sommersione, previste all'interno dell'ambito;
- Gli invasi richiesti dovranno essere invasati sotto la soglia stramazzante ubicata all'interno del manufatto di regolazione della portata, costituito da un sostegno idraulico dotato di luce di fondo tarata per lo scarico di 5 l/sec/ha;
- La rete delle acque meteoriche dovrà scaricare nella fossatura privata a nord dell'ambito, come evidenziato nella Tavola n.° 3/3;
- La manutenzione di tutto il sistema sopradescritto, sarà a completo carico della Ditta richiedente o futuri aventi diritto.

Inoltre, la Ditta in indirizzo o futuri aventi diritto sono invitati a adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate alle persone disabili, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;
- Fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20+40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
- Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
- I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

La data d'esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico consorziale per i necessari controlli ed eventuali disposizioni esecutive del caso, **con almeno tre giorni d'anticipo.**

La Ditta in indirizzo o futuri aventi diritto sono comunque responsabili della mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Il presente parere idraulico viene rilasciato dallo scrivente Consorzio ai soli fini idraulici e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, nonché senza pregiudizio d'eventuali diritti di terzi e delle proprietà confinanti, **salva ogni altra prescrizione dell'Amministrazione Comunale competente per territorio.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Francesco Veronese)



PN1g/sd
Parere n. 287/2018 del 21/6/2018

Inoltre, la Ditta in indirizzo o futuri aventi diritto sono invitati a adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate alle persone disabili, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;
- Fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20÷40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
- Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
- I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

La data d'esecuzione dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico consorziale per i necessari controlli ed eventuali disposizioni esecutive del caso, **con almeno tre giorni d'anticipo.**

La Ditta in indirizzo o futuri aventi diritto sono comunque responsabili della mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Il presente parere idraulico viene rilasciato dallo scrivente Consorzio ai soli fini idraulici e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, nonché senza pregiudizio d'eventuali diritti di terzi e delle proprietà confinanti, **salva ogni altra prescrizione dell'Amministrazione Comunale competente per territorio.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. *Francesco Veronese*)





Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

Dipartimento Provinciale di Padova

Prot. vedi file segnature xml allegato

Vs. rif. n. 115356/2018

Ns. rif. n. 78248, 78239, 78242, 78243, 78247, 78254, 78245, 78236/2018



REGIONE del VENETO

Al Responsabile del Procedimento
SUAP Comune di Arzergrande
Geom. Alessandro Ceconello
suap.pd@cert.camcom.it

Oggetto: pratica n. 03450130285-05072018-1756 - SUAP 2536 - 03450130285 VACUTEST KIMA S.R.L.;
convocazione conferenza dei servizi

Si riscontra la nota di convocazione in oggetto inviando, in allegato, la comunicazione del Direttore Generale di ARPAV prot. n. 12440 del 08/02/2017 relativa a "Legittimazione e ruolo dell'ARPAV nelle Conferenze di servizi decisorie di cui all'art. 14 e ss. della L. 241/90", nella quale si precisa che "solo laddove disposizioni legislative dispongano in capo ad ARPAV il rilascio di provvedimenti aventi natura determinativa, l'Agenzia parteciperà alle Conferenze di servizi decisorie, pronunciandosi autonomamente in merito".

Si ritiene pertanto, allo stato, di non dover partecipare alla Conferenza di servizi in oggetto ai fini dell'espressione di un voto, parere o nulla osta, salvo non venga espressamente esplicitata la potestà determinativa decisionale di ARPAV – relativamente al progetto in questione – avente fonte normativa stabilita ex lege.

Si rimane comunque a disposizione per fornire il supporto tecnico scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione del progetto, se dettato da particolari esigenze.

Cordiali saluti.

Per il direttore del Dipartimento di Padova
Dr. Alessandro Benassi

(firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da: PIGATO IVANO
Data: 28/08/2018 17:05:54

Allegato: nota ARPAV prot n. 12440 del 08.02.2017

Responsabile del procedimento: dr. Claudio Gabrieli
Responsabile dell'istruttoria: ing. Suman Daniele

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 1 di 1



Sede legale: Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova, Italia
codice fiscale 92111430293 partita IVA 03382700298
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi
www.arpa.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Padova I
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel. +39 049 8227801 e-mail:
PEC: dappd@pec.arpa.vi

3



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco PADOVA

Padova 28.08.2018

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Ditta VAKUTEST KIMA S.r.L.
Via Dell'Industria, 12
35020 ARZERGRANDE
alla c.a. Sig. Monica VIANELLO

Prot. N° 11948

Allegati
Risposta al foglio n. del*

Al Sig. Sindaco del Comune di
ARZERGRANDE

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' POSITIVA CONDIZIONATA DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 49369 relativa all'attività n. 34.2.C - 44.2.C del D.P.R. N. 151/2011.
Ditta VAKUTEST KIMA S.r.L. - Via Dell'Industria 12 ARZERGRANDE.-
Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Enrico TRABUCCO

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta in data **05.07.2018**, intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo Comando, si trasmette il provvedimento di **CONFORMITÀ POSITIVO CONDIZIONATO** alle prescrizioni riportate nella nota allegata del Responsabile del Procedimento rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:


- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti:

mod. "elenco cert/dich. di conformità" mod. "comp. attività"

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi a :

- ✓ Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 06/12/1971 n° 1034 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.
- ✓ Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.



Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Vincenzo LOTITO)
FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE

3



COMUNE DI ARZERGRANDE
 (Provincia di Padova)
 - 4 SET. 2018
 Prot. N. 6833
 Cl. Fasc.

Padova 28/08/2018

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

• **Comando Provinciale Vigili del Fuoco** •
PADOVA

OGGETTO: VALUTAZIONE DI CONFORMITA' POSITIVA CONDIZIONATA DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
 Pratica V.V.F. n. 49369 relativa all'attività n. 34C-44C del D.P.R. n 151/2011.
 Vscutest Kima Srl - via dell'Industria 12 - Arzergrande -

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.
 Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio;
- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- Essendo l'attività inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98;
- Venga garantita la compartimentazione della porzione di attività in ampliamento con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 rispetto a tutti gli edifici esistenti dell'attività;
- Nelle ore di chiusura dell'attività l'impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio sia collegato, anche con sistema tipo combinatore telefonico, con il legale rappresentante o suo delegato in modo da allertare senza ritardo dell'insorgenza di eventuale incendio.

Il Funzionario Tecnico
 (DVD Ing. Enrico TRABUCCO)

[Handwritten signature]
Il presente documento è in formato elettronico e ha valore legale. Per informazioni rivolgersi al numero verde 800 20 20 20 o al sito internet www.vigilfuoco.it

3

COMUNE DI ARZERGRANDE
 (Provincia di Padova)
 - 4 SET. 2018
 F.ES. N. 6833
 CL.

Padova 28/08/2018



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 PADOVA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' POSITIVA CONDIZIONATA DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R.-N. 151/2011.
 Pratica V.V.F. n. 49369 relativa all'attività n. 34C-44C del D.P.R. n 151/2011.
 Vacutest Kima Srl - via dell'Industria 12 - Arzergrande -

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio;
- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- Essendo l'attività inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98;
- Venga garantita la compartimentazione della porzione di attività in ampliamento con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 rispetto a tutti gli edifici esistenti dell'attività;
- Nelle ore di chiusura dell'attività l'impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio sia collegato, anche con sistema tipo combinatore telefonico, con il legale rappresentante o suo delegato in modo da allertare senza ritardo dell'insorgenza di eventuale incendio.

Il Funzionario Tecnico
 (DVD Ing. Enrico TRABUCCO)

[Handwritten signature]
Aut. Min. Int. n. 1245/2014 del 12/08/2014 - Prot. n. 1044/2014 del 12/08/2014 - 12/08/2014

4



Comune di Pontelongo

Provincia di Padova

Cod. Fisc. 80009850282
Via Roma, 271 cap 35029
Tel. 0499775044
Fax 0499773565

Settore/Area III

“lavori pubblici – manutenzioni – edilizia privata - ambiente - ecologia - SUAP”

PEC: comunepontelongo.pd@legalmailpa.it

Medaglia d'argento al Valor Civile

Prot. nr. 6549 GZ/gz

Pontelongo, il 30-08-2018

Pec via SUAP

Spett.le SUAP

Comune di Arzergrande

OGGETTO: Indizione e convocazione conferenza di servizi del 13 agosto 2018 Vs. prot. 5519 – 5733 – 6211/18

Con riferimento all'indizione e convocazione della conferenza dei servizi di cui in oggetto si comunica che per quanto esaminato non si evidenziano note in merito interessanti il territorio di Pontelongo.

Come l'obbligo comunque evidenziare che nell'allega D risulta compilato quanto pertinente all'art. 3 e non quanto pertinente all'art. 4

Distinti saluti



Il Responsabile del Settore III
(Arch. Gaetano Zodiaco)



Ademp. L. 241/90	Responsabile procedimento	Orario ricevimento		Responsabile provvedimento
	Genia.	Lunedì:	09,30 – 12,00	Arch. Zodiaco Gaetano
	Tel.	Martedì:	09,30 – 12,00	Ricevimento su appuntamento
	e-mail lavoripubblici@comune.pontelongo.pd.it	professionisti	Su appuntamento	tel. 049 9776311

VSRVDOC2016/Archivio/UFFICIO_TECNICO/UFF_TEC/ZODIACO GAETANO/Corrispondenza2018/risposta a convocazione di Arzergrande.doc

5



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 12 SET 2018

Protocollo N° 370088

Class: 442003.1 Pral.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 03450130285-05072018-1756- SUAP 2536
Protocollo Pratica SUAP: 03450130285-05072018-1756 prot. 0094247 del 10/07/2018
Protocollo della Comunicazione REP_PROV_PD7PD_SUPRO 0115344 del 14/08/2018
Ditta VACUTEST KIMA S.R.L.
COMUNE: ARZERGRANDE (PD)
Indizione Conferenza di servizi Preliminare

SUAP ARZERGRANDE in delega CCIAA di Padova
Suap.pd@cert.camcom.it

Con riferimento alla documentazione relativa all'oggetto inviata in data 14/08/2018, trattandosi di una variante urbanistica, che prevede un intervento di ampliamento che andrà ad occupare un terreno attualmente permeabile dal punto di vista idraulico, ai sensi della DGRV 2948/2009 dovrà essere presentata relazione di Valutazione di Compatibilità idraulica o relativa asseverazione, e inviata anche al consorzio di Bonifica Competente per territorio.

Distinti saluti.

Il Direttore
dott. ing. Fabio Galiazzo
[Signature]



Referente: geol. Maria Maurizio 049-8778663 - P.O. opere idrauliche I: ing. Alessandra Tessorollo
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

[Signature]

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

6



Provincia di Padova

Settore Ecologia



L.P. 12/09/2018

Il numero di protocollo è indicato nell'allegata minuta accompagnatoria

ECOLOGIA RF/AS

DITTA: 4831

da inviare a

Al SUAP del Comune di ARZERGRANDE
suap.pd@cert.camcom.it

Spett.le Ditta
VACUTEST KIMA S.R.L.

Al Comune di ARZERGRANDE

OGGETTO: Pratica SUAP n. 03450130285-05072018-1756 - SUAP 2536 - 03450130285 VACUTEST KIMA S.R.L.

Riferimento ditta: VACUTEST KIMA S.R.L.

Adempimenti nella pratica : Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - Comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana

Conferenza di Servizi del 13/09/2018

Con riferimento alla pratica in oggetto della quale, con Prot. prov. nn. 60798, 60797, 60796, 60795, 60791, 60789, 60787 del 14/08/2018, è stata trasmessa a questa Provincia dal SUAP del Comune di Arzergrande documentazione relativa agli adempimenti oggetto della pratica, e alla conferenza di Servizi convocata dallo stesso SUAP, con nota prot. prov. n. 60798 del 14/09/2018, per il giorno 13/09/2018, si informa che il Settore Ecologia della Provincia, sulla base delle disposizioni vigenti, interviene nelle materie di competenza, richiamate essenzialmente dal Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relative a precise tematiche di natura ambientale volte al rilascio di provvedimenti autorizzatori ed alle funzioni di controllo.

Le domande per le specifiche autorizzazioni di competenza dello scrivente Settore, e precisamente nel caso in oggetto le emissioni in atmosfera, devono essere presentate sull'apposita modulistica reperibile anche al sito internet: provincia.padova.it, area Ambiente-Ecologia, Guida ai servizi, complete di tutta la documentazione ivi elencata, tramite lo SUAP del territorio competente.

Pertanto, la titolarità in capo al Settore Ecologia della Provincia di pronunciarsi nell'ambito delle Conferenze di Servizio è rinvenibile solo in presenza di istanze/domande per specifiche autorizzazioni di competenza, per le quali potrà rilasciare, secondo le procedure endoprocedimentali previste, i provvedimenti necessari, nel rispetto della specifica normativa di settore e dei tempi ivi previsti.

Verificato che nella documentazione presentata per la pratica in oggetto relativa ad aspetti essenzialmente di natura edilizia, non sono presenti istanze per le specifiche autorizzazioni ambientali previste dalla legge, non si ravvede la competenza di questo Settore a partecipare al procedimento della pratica in oggetto.

Adempimenti ex art. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferrari

Istruttoria a cura dell'Ufficio V.I.A.

Responsabile del Procedimento: arch. Angelica Siviero

049/8201802 - 049/8201870 fax 049/8201820

E-mail: angelica.siviero@provincia.padova.it; francesca.lana@provincia.padova.it

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 8006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova - Piazza Bardella, 2 - 35131 Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@provincia.padova.it

6



Provincia di Padova

Settore Ecologia

Si rammenta, tuttavia, che per le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 4/2016), le procedure edilizie devono essere necessariamente precedute da quelle ambientali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli

Per il Dirigente
p.i. Paolo Zarpellon
(firma digitale)

Adempimenti ex art. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli

Istruttoria a cura dell'Ufficio V.I.A.

Responsabile del Procedimento: arch. Angelica Siviero

049/8201802 - 049/8201870 fax 049/8201820

Email: angelica.siviero@provincia.padova.it; francesco.lato@provincia.padova.it

PROVINCIA DI PADOVA T 0498201111 CF 80806510285 PE 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova - Piazza Bardella, 2 - 35131 Padova"
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: postecert@pec.provincia.padova.it



Provincia di Padova

Settore Ecologia

Si rammenta, tuttavia, che per le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 4/2016), le procedure edilizie devono essere necessariamente precedute da quelle ambientali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferrolì

Per il Dirigente
p.i. Paolo Zarpellon
(firma digitale)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90

Struttura: Settore Ecologia

Dirigente di Settore: dott. Renato Ferrolì

Intestato a cura dell'Ufficio V.I.A.

Responsabile del Procedimento: arch. Angelica Siviero

049/8201802 - 049/8201870 fax 049/8201820

Email: angelica.siviero@provincia.padova.it; francesca.lana@provincia.padova.it

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 8006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: "Provincia di Padova - Piazza Bardella, 2 - 35131 Padova"

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it - P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 - 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Padova - Via Ospedale Civile n. 22 - 35121

Prot. U. 151531 del 14/9/2018
PROT. N° 370008/2018/103409

Padova, 13 settembre 2018

Al Comune di Arzergrande
Sportello Unico Attività Produttive
c.a. Geom. Alessandro Ceconello
Pec

Oggetto: spostamento convocazione conferenza dei servizi per la pratica della Ditta **VACUTEST KIMA SRL** di Arzergrande, per il giorno **lunedì 17/9/2018 alle ore 10,00** presso la Provincia di Padova.

Con riferimento alla convocazione in oggetto, pervenuta allo scrivente in data 12/09/2018, si comunica che il personale Tecnico, nella giornata del lunedì dalle ore 08,30 alle ore 11,30, è impegnato nel ricevimento del pubblico.

Si comunica che il Dr. Claudio Carta, sarà disponibile solo dopo tale orario.
Distinti saluti.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dr.ssa Ivana Simoncello)

Home / Consultazione pratiche / Dettaglio Pratiche / Dettaglio Evento

Gestione pratiche

Nota e avvisi

- Pratiche da scolare
- Consultazione pratiche
- Outgoing Pratica

- Assegnata
- Proposte
- Eventi

- Dettaglio Evento
- Scadenza delle pratiche
- Pratiche archiviate
- Statistiche pratiche

- Sezioni inseribili
- Consultazione immobili
- Appuntamento video / classa

- Fascicolo di Impresa
- Consultazione

- Pagamenti
- Lista Pagamenti
- Giornali degli eventi

- Sezioni conferenze servizi web
- Crea conferenza web
- Gestisci conferenze web

- Forme
- Gestione Spese
- Seleziona spese

- Amministrazione gruppo
- Gestione Alloggiati

Evento

Dati Evento
NOME: Comunicazione SUP - Evg
DESCRIZIONE: Destinatari della comunicazione: Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale - Provincia di Padova - Azienda ULSS n. 8 Euganea - ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Padova - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA - Regione Veneto - U.O. Centro Civile Padova - Consorzio di bonifica Bacchiglione - Eventi Distribuzione SPA - ACEGAS APS SP
EVENTO PUBBLICO: Pubblico
TIPO: Evento manuale
DATA CREAZIONE: 15/03/2018 10:30:48
CREATO DA: ALESSANDRO CECCONELLO
STATO: Cancellato
PROTOCOLLO: REP_PROV_PDOPO-SUPRO 0139554/15-03-2018
INTERIMENTO RI: PD/PRVA/2018/67180

Mittente della comunicazione

Nome	Indirizzo	Tipologia	Indirizzo
Servizio	suap.pad@cent.comunic.it	PEC	

Destinatari della comunicazione

Nome	Indirizzo	Tipologia	Indirizzo
Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale	venetofis@pec.provincia.padova.it	PEC	
Provincia di Padova	provpad@pec.provincia.padova.it	PEC	
Azienda ULSS n. 8 Euganea	u8p@ulsub@pecveneto.it	PEC	
ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Padova	arapv@pec.arpa.vi.it	PEC	
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA	com.prov.padova@vet.vigfuoco.it	PEC	



- Anagrafica Enti
- Gestione configurazioni sportello
- Nuova Convenzione SUAP
- Chi siamo?
- Contatti e Contattaci

Attivazione pagamenti

Help Center

- Supporto

Scopri il menu

Visualizza la nostra conferenza dei servizi su WebConferenze

Versione del 17/04/2018

- Registra Veneto - U.O. Genio Civile Padova PEC
- Consorzio di Terzole Bascapone PEC
- Enel Distribuzione SPA PEC
- ACEGAS AMS SPA PEC
- COMUNE DI ROVERETO DI SACCO (PD) PEC
- COMUNE DI BRUGNATE (PD) PEC
- COMUNE DI PONTELONGO (PD) PEC
- COMUNE DI ARZERGRANDE (PD) - UFFICIO TECNICI LAVORI PUBBLICI Email
- COMUNE DI ARZERGRANDE - UFFICIO POLIZIA LOCALE Email
- COMUNE DI ARZERGRANDE - UFFICIO POLIZIA LOCALE Email
- COMUNE DI ARZERGRANDE - UFFICIO POLIZIA LOCALE Email
- UFFICIO TECNICO EDILIZIA PROVATA Email
- Enel Distribuzione spa PEC

8

Documenti allegati

Nome	Tipo	Dimensione	Nome Originale	Descrizione	Data
0045913285-0007018-1798_SUAP.PDF.P7M	application/pdf	49,32 KB	0045913285-0007018-1798_SUAP.PDF.P7M	Riepilogo Pratiche SUAP	10/07/2018
0045913285-0007018-1798_SUAP.XML	testi/xml	14,41 KB		Descrizione pratica XML	10/07/2018
0045913285-0007018-1798_017.PDF.P7M	application/pdf	74,08 KB	PARENTE CONSORZIO DI BONIFICA	PARENTE CONSORZIO DI BONIFICA	10/07/2018
Tsckd_Risposta_CD8_SUAP_VACUTEST_KIMA_Arzergrande_3_.pdf	application/pdf	732,21 KB	Tsckd_Risposta_CD8_SUAP_VACUTEST_KIMA_Arzergrande_3_.pdf	Tsckd_Risposta_CD8_SUAP_VACUTEST_KIMA_Arzergrande_3_.pdf	30/08/2018
Tsckd_Risposta_CD8_SUAP_VACUTEST_KIMA_Arzergrande_3_.pdf	application/pdf	732,21 KB	Tsckd_Risposta_CD8_SUAP_VACUTEST_KIMA_Arzergrande_3_.pdf	Tsckd_Risposta_CD8_SUAP_VACUTEST_KIMA_Arzergrande_3_.pdf	30/08/2018
Tsckd_NOTA_DG_PROT_12440_PER_CONFERENZE.pdf	application/pdf	1,97 KB	Tsckd_NOTA_DG_PROT_12440_PER_CONFERENZE.pdf	Tsckd_NOTA_DG_PROT_12440_PER_CONFERENZE.pdf	30/08/2018
MX-3814N_20180830_135822.pdf	application/pdf	44,48 KB	MX-3814N_20180830_135822.pdf	MX-3814N_20180830_135822.pdf	31/08/2018
4991-REG-103970584187-49289 VP + CONF. DI SERVIZI Nota di Trasmissione.pdf.p7m	application/pdf	72,43 KB	4991-REG-103970584187-49289 VP + CONF. DI SERVIZI Nota di Trasmissione.pdf.p7m	4991-REG-103970584187-49289 VP + CONF. DI SERVIZI Nota di Trasmissione.pdf.p7m	03/09/2018
COM-PO.REGISTRO UFFICIALE 2018.0815001.pdf	application/pdf	71,97 KB	COM-PO.REGISTRO UFFICIALE 2018.0815001.pdf	COM-PO.REGISTRO UFFICIALE 2018.0815001.pdf	03/09/2018
49289 VP Allegato.pdf	application/pdf	508,54 KB	49289 VP Allegato.pdf	49289 VP Allegato.pdf	03/09/2018
11296280.PDF	application/pdf	45,43 KB	11296280.PDF	11296280.PDF	13/09/2018
Minuta PDF	application/pdf	1,42 KB	Minuta PDF	Minuta PDF	13/09/2018
4815854.pdf.P7M	application/pdf	140,82 KB	4815854.pdf.P7M	4815854.pdf.P7M	13/09/2018
VACUTEST KIMA SRL.pdf	application/pdf	302,08 KB	VACUTEST KIMA SRL.pdf	VACUTEST KIMA SRL.pdf	14/09/2018

Note

Il sottoscritto Geom. Alessandro Casareto, in qualità di Responsabile del Settore V° Tecnico Edilizia Privata-Organistica-SPM-Commerciale del Comune di Arzergrande (PD), autorizzato dal Sindaco con Decreto n. 05/2018 in data 01.02.2018 e n. 19/2017 in data 28.08.2017 e con delibera di G.C. n. 6 del 30.01.2013 e n. 5 del 18.01.2014, con la presente si trasmettono i progetti e le comunicazioni varie degli enti ed uffici interessati agli procedimenti fino ad oggi in corso in oggetto SUAP.

Distinti e cordiali saluti.

Arzergrande (PD) 11. 09.2018.

Il Responsabile del Settore Organistica-SPM-Commerciale (PD) n. 2536.

Geom. Alessandro Casareto

← Indietro

8



H 9 R

Servizio di Polizia Locale
ARZERGRANDE

PROVINCIA DI PADOVA



Sportello S.U.A.P.-sede

P. 8223

Oggetto: Opere di urbanizzazione e realizzazione nuovo capannone in via dell'Industria n. 12 F. 1 mapp. 119,132,596,715,860,823,722- ditta Vacutest Kima s.r.l.-prescrizioni circolazione veicoli

Considerata la viabilità sul territorio comunale;

Attesa la previsione dell'aumento del traffico veicolari, legato alla nuova attività della ditta Vacutest Kima, sia di autoveicoli che di mezzi pesanti;

Visti gli articoli 7-39- 40 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 " Nuovo Codice della Strada" e art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.;

si prescrive

la svolta obbligatoria a destra in via Umberto I°, per i mezzi che escono dal nuovo sito produttivo, con l'installazione all'interno della proprietà di due segnali d'obbligo conformi al Regolamento d'esecuzione e di attuazione del C.d.S., riportanti un preavviso di svolta obbligatoria a destra- art. 122 reg. es. c.d.s. fig. 80/d- si consiglia a 50 metri dal cancello carraio- e un segnale d'obbligo di svolta a destra -art. 122 reg. es. c.d.s. fig. 80/c- si consiglia in prossimità del cancello carraio - per tutti gli autoveicoli.

Arzergrande il 10/10/2018

Il responsabile del procedimento
V.Istr. Fabio Pezzato

Il responsabile del Settore IV°
dott.ssa Michela Vettorato

Permessi anno 11/10/2018
doo

N

10

11337518



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 8 OTT 2018

Protocollo N° 407471

Class: 4420031
Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 03450130285-05072018-1756 - SUAP 2536
Protocollo Pratica SUAP: 03450130285-05072018-1756 prot. 0094247 del 10/07/2018
Protocollo della Comunicazione REP_PROV_PD7PD_SUPRO 0137968/02-10-2018
Ditta VACUTEST KIMA S.R.L.
COMUNE: ARZERGRANDE (PD)

SUAP ARZERGRANDE in delega CCIAA PADOVA
Suap.pd@cert.camcom.it

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Suap per quanto di competenza si precisa quanto segue.

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante, si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative "a macchia di leopardo".

Distinti saluti.

Il Direttore

- dott. ing. Fabio Galiazzo -

F. Galiazzo



Referente: *gen. Ilaria Maurizio* 049-8778663 - P.O. opere idrauliche I: *ing. Alessandra Tassarollo*
 Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
 Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 17 OTT. 2018 Protocollo N° 422242 / 79.00.06.00.00 Class: Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Convocazione del Tavolo Tecnico per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR), articolo 27, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e.d.g. del 18.10.2018.

Ai componenti del Tavolo tecnico

LORO SEDI

Si comunica che il Tavolo Tecnico di cui all'oggetto, è convocato per il giorno 18 ottobre, alle ore 15.00, presso la Direzione Pianificazione Territoriale, sala Riunioni, terzo piano, Calle Priuli, Cannaregio, 99 - Venezia.

Accludo l'elenco degli argomenti degli ordini del giorno con l'indicazione dei relatori.

Ai fini della presenza dei signori componenti, si precisa che la trattazione degli argomenti avverrà secondo l'ordine.

Si invitano le SS.LL. a voler cortesemente partecipare alla seduta raccomandando la massima puntualità al fine di garantire il regolare e tempestivo andamento dei lavori.

Inoltre si pregano le SS.LL. di intervenire personalmente o, in caso di impedimento, di avvisare per iscritto con almeno un giorno di anticipo indicando il proprio sostituto.

Si ricorda altresì che i componenti del Tavolo Tecnico hanno la possibilità di esercitare il diritto-dovere di preventiva informazione sugli argomenti in trattazione contattando i responsabili dell'istruttoria nei giorni che precedono la seduta, previo accordo con gli stessi.

Distinti saluti.



Il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio
dott. Nicola Dell'Acqua


U.O. Supporto di Direzione
Direttore dott. Carlo Saccomani
Referente pratica
Dott. Giuseppe Manoli: tel. 041279 2240.



Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale
Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792139/2561 - fax 0412792383
pianificazione.territoriale@regione.veneto.it
pianificazione.territoriale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale Tavolo tecnico

articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL 18.10.2018

U.O. URBANISTICA

ore 15.00

N.	DESCRIZIONE	RELATORI
1.	<p>Comune di Venezia (VE). Accordo di Programma tra Regione Veneto, Comune di Venezia, Agenzia del Demanio, Consorzio di Bonifica Dese-Sile (oggi Acque Risorgive) e Società delle Autostrade di Venezia e Padova (oggi Concessioni Autostradali Venete) S.p.A. per l'attuazione degli interventi nell'area di Gazzera - Marzenego a Mestre, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 156 del 26 aprile 2005. Preso d'atto dell'intervenuta decadenza.</p>	De Gennaro, Puglielli

U.O. PIANIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E RER

N.	DESCRIZIONE	RELATORI
2.	<p>Italferr S.p.A. Direzione Tecnologie e Integrazione Reti-PM Progetti Tecnologie Nord. Progetto definitivo dell'Upgrading Bologna - Padova, Piazzali e Fabbricati Occhiobello - Monselice Lotto 2.2 - Comune di Este (PD) - PPM. Accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell' art. 25 della L. 210/1985.</p>	De Gennaro, Baldan, Benetazzo

PROVINCIA DI PADOVA

N.	DESCRIZIONE	RELATORI
3.	<p>Comune di Arzergrande (PD). Sportello Unico Attività Produttive Ditta: Vacutest Kima srl, Via Dell'industria n. 12 Arzergrande PD. Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico vigente - PATI Brenta Bacchiglione. Art. 8 D.P.R. 160/2010 e art. 4 L.R. 55/2012.</p>	PROVINCIA DI PADOVA Rizzolo, Sanavio

11

PROVINCIA DI PADOVA

4.	Comune di Fontaniva (PD). Sportello Unico Attività Produttive Ditta: Ponente srl, via delle Pezze n. 7 Cittadella PD. Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico vigente - PATI Alta Padovana. Art. 8 D.P.R. 160/2010 e art. 4 L.R. 55/2012.	PROVINCIA DI PADOVA Rizzolo, Sanavio
----	---	---

COMUNE DI ARZERGRANDE
(Provincia di Padova)
18 OTT. 2018
Prot. N. 8426
Col. Cl. Fuso.

11

Comune di Arzergrande

Da: "Per conto di: pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: mercoledì 17 ottobre 2018 14:44
A: <protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it>; <territorio@pec.comune.venezia.it>; <protocollo@pec.provincia.padova.it>; <arzergrande@postemailcertificata.it>; <fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Convocazione del Tavolo Tecnico per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR), articolo 27, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, o.d.g. del 18.10.2018.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/10/2018 alle ore 14:44:37 (+0200) il messaggio "Convocazione del Tavolo Tecnico per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR), articolo 27, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, o.d.g. del 18.10.2018." è stato inviato da "pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it" indirizzato a:
fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net territorio@pec.comune.venezia.it
protocollo@pec.provincia.padova.it protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
arzergrande@postemailcertificata.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181017144437.13377.103.1.69@pec.aruba.it



12 P

12



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

00 OTT. 2018

Protocollo N° 441874 Class: H 600.032 Pral.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l. nel Comune di Arzergrande (PD). Richiesta parere.

Trasmissione a mezzo informatico

Comune di Arzergrande
arzergrande@postemailcertificata.it

Arpav Dipartimento di Padova
dappd@pec.arpav.it

Provincia di Padova
provincia.padova@cert.ip-veneto.net

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
bonifica@pec.consorziobacchiglione.it

Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
alpiorientali@legalmail.it
adbve.segreteria@legalmail.it

Ulss n. 6 "Euganea"
protocollo.aulss6@pecveneto.it

U.O. Genio Civile Padova
SEDE

Acegas APS spa
acegasapsamga_pd@cert.acegasapsamga.it

Consiglio di Bacino Bacchiglione
atobacchiglione@legalmail.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Comune di Piove di Sacco
polisportello@comune.piove.pd.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 - Fax 041/2794451
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 5EHB4N

Comune di Arzergrande prot. 8894 del 31-10-2018

12



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comune di Pontelongo
comunepontelongo.pd@legalmailpa.it

Comune di Brugine
brugine.pd@legalmailpa.it

E per conoscenza
Spett. le Ditta Proponente
VACUTEST KIMA s.r.l. c/o professionista incaricato
Arch. Roberta Patt
roberta.patt@archiworldpec.it

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, con la presente si comunica che la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra brenta e Bacchiglione", tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l. nel Comune di Arzergrande è scaricabile al link:

<http://repository.regione.veneto.it/public/0bd1fe6a00f858fca18aab83ea45ea0e.php?lang=it&dl=true>

e inoltre al seguente:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/elenco-procedure-in-corso>

Come precisato dalle procedure di VAS individuate con DGR 791/2009, codesta Autorità, in quanto soggetto avente competenza amministrativa in materia ambientale, dovrà far pervenire a questa Unità Organizzativa ed alla ditta proponente entro 30 gg. il proprio parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.

L'esito della presente procedura verrà pubblicato sul sito web Regionale al seguente indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas> non oltre la scadenza dei 90 giorni previsti per la conclusione della pratica.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA NUVV
Il Direttore
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Responsabile P.O. VAS
Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio
Dott. Enrico Baschiera
Tel. 041/2794439
enrico.baschiera@regione.veneto.it
Segreteria Ufficio VAS
Dott. ssa Laura Contini
Tel. 041/2794443
laura.contini@regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 - Fax 041/2794451
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 5EHB4N

EQ

13

12



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 02/11/2018 Protocollo N° 445361 / Class: Pral. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comune di Arzergrande (PD). Istanza SUAP 03450130285-05072018-1756. Ditta VACUTEST KIMA SRL. Nuova costruzione ad uso industriale di un capannone ad uso laboratorio e magazzino con sistemazione esterna a parcheggio, zona movimentazione mezzi e area verde. Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 e seguenti della L. 241/90 in modalità sincrona per il giorno 07/11/2018.

Al Comune di ARZERGRANDE

E, p.c. Alla U.O. Genio Civile di Padova

Alla Direzione Operativa

Alla Segreteria Generale della Programmazione

In allegato alla presente si trasmette il parere della Unità Organizzativa Genio Civile di Padova della Direzione Operativa, competente in materia.

Si comunica l'impossibilità a partecipare alla conferenza di servizi in oggetto emarginata, visto il perdurare della situazione di emergenza idraulica in atto.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Nicola DELL'ACQUA

DC/

Comune di Arzergrande prot. 8954 del 02-11-2018

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia Tel. 041/2792007-2025 - Fax 041/2792055
mail: area.tutelaesviluppoterritorio@regione.veneto.it
area.tutelaesviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 60007580279

Codice Univoco Ufficio XEGZD0

P.IVA 02392630279



14

Città di Piove di Sacco

Provincia di Padova

SETTORE V

EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE

Orario di apertura al pubblico: martedì 15.30-18.00, mercoledì e venerdì 11.30-13.00

R

Spett. Comune di Arzergrande
Via Roma, 104
35020 Arzergrande (PD)
Inviata a mezzo PEC:
arzergrande@postemailcertificata.it


Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria pratica SUAP n. 035550130285-05072018-1756 – Parere di competenza

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, vista la nota prot. n. 8515 del 20.10.2018, considerato che la variante urbanistica in questione non appare in grado di produrre effetti significativi che interessano il territorio di questo Comune, si esprime, per quando di competenza, parere favorevole all'intervento.

Distinti saluti.

Piove di Sacco, lì 5 novembre 2018

Il Responsabile del Settore V
Arch. Ivano Ronca
(con firma digitale)



ALLEGATO "E"



15
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Data 14 DIC. 2018 Protocollo N° SM 678 / 7000200
Class: 4400 031 Prati Fasc. Allegati N°

Oggetto: Avviso di pubblicazione parere della Commissione Regionale per la VAS del 06 dicembre 2018.

Trasmissione tramite PEC

Comune di Arzergrande
arzergrande@postemailcertificata.it

Spett. le Ditta Proponente
VACUTEST KIMA s.r.l. c/o professionista incaricato
Arch. Roberta Patt
roberta.patt@archiworldpec.it

Con la presente si comunica che il parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS del 06 dicembre 2018 "Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l. nel Comune di Arzergrande " è pubblicato integralmente e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>

Con la presente, inoltre, si chiede gentilmente di voler compilare il questionario on line relativo al grado di soddisfazione reperibile nel sito web della Valutazione Ambientale Strategica della Regione Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas> cliccando alla voce "Questionario sul grado di soddisfazione".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA NUVV
Il Direttore
Dott. Geol. Corrado Soccorso
4000


Responsabile P.O. VAS
Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio
Dott. Enrico Baschiera
Tel. 041/2794439
enrico.baschiera@regione.veneto.it
Segreteria Ufficio VAS
Laura Contini
Tel. 041/2794443
laura.contini@regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 - Fax 041/2794451
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 5EHB4N

15



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **14 DIC. 2018** Protocollo N° **SU678** | **780020100**
 Class: **6600031** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Avviso di pubblicazione parere della Commissione Regionale per la VAS del 06 dicembre 2018.

Trasmissione tramite PEC

Comune di Arzergrande
arzergrande@postemailcertificata.it

Spett. le Ditta Proponente
VACUTEST KIMA s.r.l. c/o professionista incaricato
Arch. Roberta Patt
roberta.patt@archiworldpec.it

Con la presente si comunica che il parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS del 06 dicembre 2018 "Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra brenta e Bacchiglione", tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l. nel Comune di Arzergrande " è pubblicato integralmente e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>

Con la presente, inoltre, si chiede gentilmente di voler compilare il questionario on line relativo al grado di soddisfazione reperibile nel sito web della Valutazione Ambientale Strategica della Regione Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas> cliccando alla voce "Questionario sul grado di soddisfazione".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA NUVV
Il Direttore
Dott. Geol. Corrado Soccorso
WUO

Responsabile P.O. VAS
Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio
Dott. Enrico Baschiera
Tel. 041/2794439
enrico.baschiera@regione.veneto.it
Segreteria Ufficio VAS
Laura Contini
Tel. 041/2794443
laura.contini@regione.veneto.it

COMUNE DI ARZERGRANDE
(Provincia di Padova)

17 DIC. 2018

Prot. N. *10384*
 Cat. Cl. Fasc.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 - Fax 041/2794451
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 5EHB4N

Comune di Arzergrande prot. 10384 del 17-12-2018

15



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



PARERE MOTIVATO
n. 204 del 6 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al PATI "Tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l. Comune di Arzergrande (PD).



L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

15



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'ufficio SUAP del Comune di Arzergrande con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.376664, 376640, 376623, 376610, 376601, 376591, 376630, del 17.09.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra Brenta e Bacchiglione" per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l.;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1528 del 2.11.18 assunto al prot. reg. al n.445981 del 2.11.18 dell'ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.185372 del 13.11.18 assunto al prot. reg. al n.459905 del 13.11.18 dell'ULSS6;
- Parere del 16.11.18 assunto al prot. reg. al n.467538 del 16.11.18 del Comune di Piove di Sacco;
- Parere n.8894 del 15.11.18 assunto al prot. reg. al n.467813 del 16.11.18 del Comune di Arzergrande;
- Parere n.113850 del 30.11.18 assunto al prot. reg. al n.489450 del 30.11.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 209/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE

L'istanza è relativa ad un intervento di edilizia produttiva *in variante urbanistica* ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e art. 4 LR 55/2012. L'istanza viene presentata dal Gruppo VACUTEST KIMA SRL e ha ad oggetto l'Ampliamento di una attività produttiva esistente ubicata in Via dell'Industria nel Comune di Arzergrande.

Il progetto di ampliamento costituisce variante allo strumento urbanistico comunale, sia con riferimento al piano di Assetto Territoriale Intercomunale - PATI che al vigente Piano degli Interventi - PI.

Il ricorso alla procedura SUAP - Sportello Unico Attività Produttive si è reso necessario dal momento che la pianificazione urbanistica vigente identificava parte del lotto interessato all'ampliamento come area verde di forestazione e, quindi, soggetta a limitazioni di sviluppo edilizio.

Nel particolare la costruzione dei nuovi manufatti avviene in aderenza ai capannoni esistenti ad est in ZTO "D1/4" - Industriale e artigianale di produzione, e si espande verso est n ZTO "E" - Area Agricola a Forestazione.

A seguito dell'esito della Conferenza decisoria tenutasi in data 07/11/2018 la superficie dell'ambito interessata all'espansione produttiva è stata riclassificata in ZTO DS (SUAP).

In sintesi l'istanza riguarda la possibilità di incrementare la volumetria esistente, attraverso la costruzione/ampliamento di un nuovo capannone ad uso laboratorio/ magazzino, la realizzazione

15



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



di una zona movimentazione mezzi, la sistemazione esterna dei piazzali ad uso parcheggio, e la definizione di un'area verde.

L'attuale insediamento produttivo sorge su di un'area avente l'estensione complessiva di 31.402 mq. dei quali circa 16.100 mq coperti. L'area interessata all'espansione produttiva è di circa 17.600 mq. e porterà la superficie complessiva del complesso aziendale esistente a 45.162 mq.

L'intervento prevede l'ampliamento dell'attuale superficie coperta (da destinarsi ad area di produzione e a magazzino) per ulteriori 2.359 mq.; tale superficie in totale si attesterà in 18.838 mq. Allo scopo di non aggravare il livello di rischio idraulico, a seguito del previsto cambio di destinazione d'uso e della programmata impermeabilizzazione dei suoli, in fase progettuale vengono contemplati opportuni interventi di compensazione idraulica.

In particolare viene prevista la realizzazione di un bacino di laminazione con un volume totale di invaso pari a 1.124 mc. e la realizzazione di un fossato perimetrale all'ambito in esame.

Con riferimento alle mitigazioni di tipo ambientale viene prevista la sistemazione di un'area a verde, di superficie totale pari a 9.473.30 mq., comprensiva di una fascia piantumata con essenze ad alto fusto che andrà a costituire una zona boschiva con funzione di "zona cuscinetto" e di filtro per le aree limitrofe.

Sono stati, inoltre, prodotti specifici studi specialistici, quali ad esempio, relazione di compatibilità idraulica, verifica di compatibilità geologica, valutazione previsionale di clima acustico, in atti, che hanno reso possibile, nello specifico, alcune considerazioni relativamente all'analisi di sostenibilità ambientale.

Nel RAP l'analisi, realizzata sulle matrici ambientali interessate, ha evidenziato che gli interventi previsti con il PUA non provocano alterazioni significativa sull'ambiente in quanto l'area d'intervento si caratterizza per l'assenza di situazioni/elementi significativi o dotati di particolare sensibilità in particolare:

- il progetto si inserisce in immediata adiacenza di un ambito di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo; in tale ambito sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria a rete (reti tecnologiche) a cui si prevede di collegare quelle del nuovo fabbricato;
- la rete di smaltimento dei reflui è esistente e si collega all'esistente fognatura comunale e non si prevedono ulteriori modifiche alla rete esistente;
- le attività previste non interessano commercializzazione e trasformazione di sostanze pericolose e non comportano eccessivi flussi veicolari e/o la produzione di emissioni in atmosfera;
- il sistema viario esistente è già progettato per servire l'area produttiva;
- il tipo di utilizzo previsto per il nuovo fabbricato e le misure adottate sono tali da rispettare i valori del rumore emesso al confine della proprietà;
- dal punto di vista della mitigazione ambientale la prevista realizzazione di una fascia boschiva permette di mitigare i fattori di pressione per quanto riguarda rumori e polveri assolvendo ad una funzione di filtro per le aree limitrofe all'insediamento produttivi e di mitigazione dal punto di vista paesaggistico.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 8 dicembre 2018 dalla quale emerge che, la "Variante parziale al PATI "Tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l." del Comune di Arzergrande non debba essere sottoposta a procedura VAS.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitate, nonché le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VincA n. 209/2018.

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

COMUNE DI ARZERGRANDE
 (Provincia di Padova)

17 DIC. 2018

Prot. N. 10384

Cat. Cl. Fs.

15



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante parziale al PATI "Tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l. nel Comune di Arzergrande, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
 - Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali sopracitati;
 - Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017.
- Prescrivendo:
1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus pygargus*, *Pluvialis apricaria*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Arzergrande, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

15



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.


La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo


Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/18



Il presente parere si compone di 5 pagine

15



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUOVA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 209/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la pratica SUAP 03450130285-05072018-1756 - SUAP 2536 - 03450130285 VACUTEST KIMA S.R.L. - Variante parziale al PATI per l'ampliamento di un fabbricato produttivo, nel Comune di Arzergrande (PD)
Pratica n. 4024

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Monica Vianello per conto della ditta VACUTEST KIMA S.R.L., trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 376664 del 17/09/2018;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

PRESO ATTO che si prevede la costruzione di un edificio a uso produttivo per l'ampliamento dell'attività esistente;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde e dell'illuminazione;

PRESO ATTO che l'intervento è esterno ai siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus pygargus*, *Pluvialis apricaria*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite

15

apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000' solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017

DICHIARA

che per la pratica SUAP 03450130285-05072018-1756 - SUAP 2536 - 03450130285 VACUTEST KIMA S.R.L. - Variante parziale al PATI per l'ampliamento di un fabbricato produttivo, nel Comune di Arzergrande (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus pygargus*, *Pluvialis apricaria*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti

15

criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, Imenotteri e ortotteri;

3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Arzergrande, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, li 15.10.2018

WUO

15



**Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE**

Sede legale: Via Palladio, 128 - Frac. Novoledo
36030 Villaverla (VI)
Tel. 0445/350142 - Fax 0445/357665

Sede operativa: Corso Stati Uniti, 14/D
35127 Padova
Tel. 049/8947511 - Fax 049/8947555

Prot. n. 1528/FC/mp

Lì, 2 novembre 2018

Posta Elettronica Certificata

Spett.le
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Spett.le
Ditta proponente
VACUTEST KIMA S.r.l.
c/o professionista incaricato Arch. Roberta Patt
PEC: roberta.patt@archiworldpec.it

e p.c. Spett.le
AcegasApsAmga S.p.A.
PEC: acegasapsamga_pd@cert.acegasapsamga.it

Spett.le
Comune di Arzergrande
PEC: arzergrande@postemailcertificata.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "Brenta e Bacchiglione", tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA S.r.l. in Comune di Arzergrande (PD) - Trasmissione parere.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 441874 del 30.10.2018, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1515 del 31.10.2018, con la quale si richiede allo scrivente Ente un parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, si ritiene importante precisare che la pianificazione degli interventi deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino.

Qualora si dovessero intraprendere opposti indirizzi, le opere afferenti al Servizio Idrico Integrato necessarie per l'espletamento degli interventi urbanistici, dovranno essere previste a carico di soggetti terzi e approvate dallo scrivente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 445981 data 02/11/2018, pagina 1 di 2

15

F.F. IL DIRETTORE

ing. Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

"Adempimenti ex artt. 4 e 5 Legge 241/90"
F.F. Direttore: Ing. Francesco Corvetti
Istruttoria a cura dell'U.O. n. 2 "Progetti e Studi"
Responsabile del procedimento: ing. Francesco Corvetti
Tel. 049/8947514- Fax 049/8947555



15

Regione del Veneto

Azienda ULSS N. 6 - Euganea

www.ulss16.veneto.it - P.E.C.: protocollo.ulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 - 35131 Padova

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Padova, 12-11-2018

Prot. gen. 185372 del 13-11-2018

Tit. XII / Clas. 4 / Fasc. _____

(prot.sett. 370008/2018/103409)

 REGIONE VENETO AREA TUTELA TERRITORIO
 U. O. COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)
 COORINAMENTO.COMMISSIONI@
 PEC.REGIONE.VENETO.IT

 e p.c. VACUTEST KIMA SRL
 C/O ARCH. PATT ROBERTA
 roberta.patt@archiworldpec.it

 >>>
 Oggetto: Parere preventivo igienico-sanitario su elaborato grafico

Tipo intervento: VALUTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE

Attività: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

 Ditta: VACUTEST KIMA SRL
 VIA DELL'INDUSTRIA, 16
 35020 ARZERGRANDE

 In relazione alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta in data ~~30/08/2018~~, vista la documentazione allegata alla richiesta, si esprime per quanto di competenza e sotto il profilo igienico sanitario:
PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE

Vista la richiesta pervenuta in data 2 novembre 2018, si prescrive che:

Oltre a tutti gli aspetti già evidenziati dagli altri Enti competenti in materia ambientale, nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, il progetto esecutivo, dovrà tenere conto degli aspetti legati alle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche e usate, in particolare deve essere valutata la capacità di ricrenazione della rete esistente.



Distinti saluti

Tecnico/ della Prevenzione

Dott. CLAUDIO CARTA

 Direzione: Via Ospedale Civile, 22 - 35121 Padova
 Tel. 049-8214245 - Telefax 049-8214237
 e-mail: sisp.ulss16@ulss6.veneto.it

 IL DIRETTORE UOC
 IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 Dr.ssa Ivana Simoncello



Città di Piove di Sacco

Provincia di Padova

SETTORE V – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE

Orario di apertura al pubblico: martedì 15.30-18.00, mercoledì e venerdì 11.30-13.00

Invio a mezzo PEC

Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV
Calle Priuli, 99 - Cannaregio
30121 Venezia
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Comune di Arzergrande
Via Roma, 104
35020 ARZERGRANDE (PD)
arzergrande@postemailcertificata.it

Oggetto: Parere in merito alla Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone ditta Vacutest Kima s.r.l. nel Comune di Arzergrande (PD) ai sensi D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Vista la nota prot. 441874 del 30 ottobre 2018 trasmessa la Regione del Veneto – Unità organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV;
Visto il d.Lgs 152/2006;
Vista la D.G.R. 791/2009;
Visto il rapporto ambientale preliminare relativo alla variante in oggetto;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Non si rilevano effetti significativi, derivanti dall'attuazione della variante parziale al PATI in oggetto, sul territorio comunale di Piove di Sacco.

Piove di Sacco, lì 16 novembre 2018

Il Responsabile del Settore V
Arch. Ivano Ronca
(con firma digitale)



15



Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

Ufficio Tecnico Comunale – Sportello Unico per l'Edilizia

sede in via Roma nr.104 Arzergrande 35020 -pd- tel.049.9720088 fax.9720048

aperto lunedì - martedì 9.00/12.30 - c.f.80008830285 p.i.01819270289 cc.a458

sito internet: www.comune.arzergrande.pd.it - email: edilizia.privata@comune.arzergrande.pd.it

Sede Municipale 15 Novembre 2018

Prot.n. 8894/18 *19394*

- PEC VIA SUAP: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it a REGIONE DEL VENETO
Direzione Commissioni Valutazioni
Palazzo Linetti – Calle Priuli
Cannareggio 99
30121 - VENEZIA
- PEC VIA SUAP a: carlo.tonon@ing.pec.eu a VACUTEST KIMA SRL
Via dell'Industria n. 12
35020 Arzergrande (PD)
- PEC VIA SUAP a: carlo.tonon@ing.pec.eu a ING. TONON CARLO
Via Roma n. 105
35020 Piove di Sacco (PD)

Regione del Veneto-A. O. D. Giunta Regionale n. prot. 457813 data 16/11/2018, pagina 4 di 8

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra Brenta e Bacchiglione" tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA srl nel Comune di Arzergrande (PD).

Risposta a vs. nota 30.10.2018 Prot.n. 441874/18, in atti del Comune di Arzergrande (PD) in data 31.10.2018 Prot.n. 8894/18

Trasmissione parere.

Il sottoscritto Geom. Alessandro Ceconello, in qualità di Responsabile del Settore V° Tecnico Edilizia Privata-Urbanistica-SUAP-Commercio del Comune di Arzergrande (PD), autorizzato dal Sindaco con Decreto n. 05/2018 in data 01.02.2018 e con delibere di G.C. n. 6 del 30.01.2011 e n. 5 del 18.01.2014.

In relazione alla richiesta in oggetto, visto parere favorevole della Conferenza dei Servizi decisoria in data 07.11.2018 che ha approvato il progetto di che trattasi della ditta Vacutest Kima srl e adottato la variante urbanistica al PATI e PI connessa, con la presente si esprime parere favorevole all'intervento proposto.



**Il Responsabile del Settore
(Geom. Alessandro Ceconello)**

[Handwritten signature]

Ufficio Tecnico Comunale – Sportello Unico per l'Edilizia

sede in via Roma nr.104 Arzergrande 35020 -pd- tel.049.9720088 fax.9720048

aperto lunedì - martedì 9.00/12.30 c.f.80008830285 p.i.01819270289 cc.a458

ai sensi l.241/90 Responsabile del procedimento è il Geom. Ceconello Alessandro
uff. c/a/18/Parere Vas Vacutest Kima srl.doc del 15.11.2018

COMUNE DI ARZERGRANDE
(Provincia di Padova)


17 DIC. 2018

Prot. N. *10384*

Cat. Cl. Fasc.



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



15



REGIONE del VENETO

Dipartimento Provinciale di Padova
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. vedi file segnature xmi allegato

Vs.rif. n.103181/2018

Ns.rif. n.441874/2018



Spett.le
Regione Veneto
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c. Spett.le Ditta Proponente
VACUTEST KIMA s.r.l. c/o professionista incaricato
Arch. Roberta Patt
roberta.patt@archiworldpec.it

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della Ditta VACUTEST KIMA S.r.l. nel Comune di Arzergrande.

Con riferimento alla Vs. nota Prot. n.441874 del 30/10/2018, si evidenzia che:

Nel paragrafo 7.20 "Acqua" del Rapporto Ambientale si riscontrano alcune incongruenze relativamente alle soluzioni progettuali adottate.

Il testo recita "A seguito di un confronto con il l'ufficio Ambiente e l'ente Acque Veronesi, si è ritenuto opportuno inserire un trattamento in continuo di sedimentazione e disoleazione, mentre il recupero delle acque meteoriche è auspicabile solo per i singoli lotti, che lo potranno prevedere in sede di permesso di costruire. Nel caso invece di superfici a parcheggio inferiori a 5.000 mq e piazzali in cui non vi sono movimentazioni di merci, in osservanza al PTA, il recapito nelle acque superficiali (fosso a nord del nuovo capannone), potrà avvenire senza necessità di trattamento. Per maggiori dettagli si fa riferimento all'allegata relazione idraulica e relativi elaborati tecnici".

Dalla tavola allegata al Rapporto Ambientale si deduce che non verranno adottati sistemi di sedimentazione e disoleazione per le acque piovane a fronte di un'area complessiva destinata a parcheggi pari a poco meno di 4700 metri quadri, frazionata in aree tra loro non contigue, ed una superficie asfaltata "a movimentazione e piazzali" di 12.106 metri quadri.

Per quanto sopra esposto, considerato che il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) prevede un limite di 5000 metri quadri per le aree complessive destinate a parcheggi, oltre il quale risulta obbligatorio prevedere un sistema di sedimentazione e disoleazione delle acque di prima pioggia, si consiglia comunque di prevedere un sistema di sedimentazione e disoleazione delle acque di prima pioggia per evitare che sversamenti accidentali di oli minerali dai veicoli possano inquinare le acque del corpo riceettore.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Dr Claudio Gabrieli

(firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da: GABRIELI CLAUDIO

Data: 30/11/2018 11:00:03

Responsabile del procedimento: Dr. Claudio Gabrieli
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Sumari Daniele

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 1 di 1



Sede legale: Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova - Italia
codice fiscale 02111430283 partita IVA 03382700288
arp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpav.veneto.it

Dipartimento Provinciale di Padova - Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel. +39 049 8217801 e-mail:
PEC: dappd@pec.arpav.it

Padova, 30/11/2018

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2018 - 0113850 / U

Del: 30/11/2018

Destinatario: Regione del Veneto - Direzione Commissioni Valutazioni Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV

Indirizzo: Calle Priuli-Cannaregio, 99, **Città:** Venezia (VE), **CAP:** 30121

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la variante al PATI "tra Brenta e Bacchiglione" tramite procedura SUAP per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della Ditta VACUTEST KIMA Srl nel Comune di Arzergrande

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: PD - Dipartimento di Padova

Smistato a:

L'impiegato addetto
COLANTUONI MARIA GRAZIA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93