SETTI TIPO "B" – PIANTA DELLE FONDAZIONI
Scala – 1:20 –



SETTI TIPO "B" – SEZIONE A–A
Scala – 1:20 –



SETTI TIPO "B" – SEZIONE B–B
Scala – 1:20 –



SETTI TIPO "B" – SEZIONE C–C
Scala – 1:20 –



SETTI TIPO "B" – SEZIONE D–D
Scala – 1:20 –



SETTI TIPO "B" – SEZIONE E–E
Scala – 1:20 –



MATERIALI
–CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI A PLINTO IN C.A. E SETTI IN C.A.
Classe di resistenza C32/40 (Rck 400)
Classe di esposizione XC4
Rapporto massimo acqua cemento 0.50
Consistenza S4, con slump 160–200mm
Dosaggio minimo cemento 340 kg/mc di impasto
Diametro inerti: Dmax = 25 (fondazioni), 16 (setti)

–ACCIAIO PER C.A. (ACCIAIO SALDABILE AD ADERENZA MIGLIORATA) B450C con 1.15 <(ft/fy)k <1.35 e (fy/fynom)k <1.25

–MALTA CEMENTIZIA TIXOTROPICA ESPANSIVA ALL'ARIA
Malta tixotropica espansiva all'aria del tipo "EMACO S"
–ACCIAIO PER PROFILATI E PIATTI LAMINATI A CALDO TIPO S275
–COLLEGAMENTI BULLONATI: VITI 8,8 – DADI 8
–COLLEGAMENTI SALDATI: SALDATURE DI 2° CLASSE
–BARRE FILETTATE IN ACCIAIO ZINCATO TIPO 8.8

NOTA BENE:
–SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE > 60 DIAMETRI
–QUOTE E MISURE DA CONTROLLARE IN CANTIERE
–CONTROLLARE LA CORRISPONDENZA CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON IL PROGETTO ORIGINARIO



NOTA BENE:

QUOTE E MISURE DA CONTROLLARE IN CANTIERE
CONTROLLARE LA CORRISPONDENZA CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E IL PROGETTO ORIGINALE
QUOTA DI RIFERIMENTO ESTERNA COME DA ARCHITETTONICI

PER ACCETTAZIONE IL DIRETTORE DEI LAVORI

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI RIVE D'ARCANO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVE D'ARCANO
(CUP: E46F20000000006 CIG:Z4532F6BA6)

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIVE D'ARCANO

PROGETTO ESECUTIVO	SPE-06	Data commessa: Settembre 2021
SETTI TIPO "B" PIANTA E SEZIONI PARTICOLARI DELLE ARMATURE		Scala elaborato: 1:20
		Codice: 22103
Il Progettista: *Dott. Ing. Corrado Piccirillo* *Ingegnere civile* Via N. Palmanova 117, Udine tel. e fax 0432/545488 pec. ordine.ingegneri.udine@pec.it PEC: corrado.piccirillo@ingpec.eu	Controllato il: Gennaio 2022	
	Sigla controllore: CP	
	Consegnato il: Gennaio 2022	
Revisione:	Numero: 01	Del: Marzo 2022

COMPOSIZIONE DI STRUTTURA DI CUI ALLA NORMATIVA SISMICA DEL DM 2018 (CLASSIFICAZIONE SISMICA)

A:\LAVORI_PIC_CORRADO\2021\22103 - Scuola Infanzia Rive D'Arcano\22103 - PE Rive D'Arcano\22103 - Elaborati Grafici PE\22103 - SPE-06_01.dwg