

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica	territorio@certregione.fvg.it lavoripubblici@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4514 fax + 39 040 377 4732 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Posizione organizzativa coordinamento delle attività di edilizia tecnica
Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE
Telefono N. 0432/555111 - FAX n. 0432/555144

Deposito n. **413/2022**
Allegati: progetto vistato

Al Committente
COMUNE DI RIVE D'ARCANO
PIAZZA 1 MAGGIO 1
33030 RIVE D'ARCANO

Al Responsabile del procedimento
BURELLI geom. NICOLA
C/O COMUNE DI RIVE D'ARCANO
PIAZZA I MAGGIO 1
33030 RIVE D'ARCANO

Al Progettista delle strutture, Direttore dei lavori
PICCIRILLO ing. CORRADO
VIA RAIMONDO D'ARONCO 1/1
33100 UDINE

Al Collaudatore
CAPELLARI ing. MARIO
VIA FRANCESCO PETRARCA 17
33100 UDINE

Oggetto: LR 09/05/1988 n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, art. 3 e L.R. 11/08/2009 n. 16, art. 6.
Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche.
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVE D'ARCANO, in
Comune di RIVE D'ARCANO (VIA DIVISIONE JULIA 13/A).
Deposito n. **413/2022** di data 23/02/2022 - , integrazione del 23/03/2022.
Comunicazione ai sensi degli artt. 13 e 14 della LR 20/03/2000, n. 7.

Si comunica che l'Organismo Tecnico costituito ai sensi dell' art.3, co. 4 della L.R.16/09, relativamente al
progetto indicato in oggetto, nella riunione di data 30/03/2022 ha effettuato la verifica sull'osservanza
delle norme sismiche così come previsto dall'art. 6 della LR 11/08/2009 n. 16.

Il risultato di tale verifica è stato **positivo**, ma ha dato luogo alle seguenti **prescrizioni**:

Aspetti strutturali e geotecnici:

A. Aspetti di calcolo

1. Pilastrì esistenti: si controlli che l'armatura orizzontale presente nella sezione ridotta (1+1d6/15) sia in grado di trasferire la trazione trasmessa dalla gran parte di copertura che sta a valle del pilastro, alla porzione di pilastro rimanente, che è connessa con il setto tipo B (effetto catena)
2. Poichè, in alcuni casi, il meccanismo resistente alle azioni sismiche ribaltanti necessita delle armature presenti nelle strutture esistenti (soffitto piano terra e travi/cordoli di fondazione), si controlli l'adeguatezza di tali armature e del loro ancoraggio e/o si prevedano delle armature aggiuntive.

Di quanto sopra prescritto dovrà essere effettuato il deposito integrativo prima dell'esecuzione delle relative opere. Tali atti progettuali dovranno essere controfirmati dal **Direttore dei Lavori** ed inoltre accompagnati (in duplice originale) da Asseverazione del **Progettista** e revisione favorevole dei calcoli del **Collaudatore** in presenza di elaborati di calcolo o presa visione dello stesso (timbro e firma) nel caso di sole tavole grafiche.

Infine i tecnici interessati dovranno trascrivere nella Relazione a strutture ultimate e nel Certificato di collaudo statico il sopracitato adempimento.

E' pertanto **autorizzato l'inizio ai lavori** che dovranno essere adeguati alle prescrizioni sopraindicate.

Si fa presente che, la comunicazione a questa Direzione del nominativo dell'appaltatore dovrà avvenire immediatamente dopo l'espletamento delle procedure di scelta del contraente. Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare l'arch. Valdi De Michieli, responsabile dell'istruttoria, al n. 0432/555088.

Distinti saluti.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

- dott. arch. Valdi De Michieli -

"Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale). Originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93."

COMUNICAZIONE ai sensi degli artt.13 e 14 della L.R. 7/2000 (procedimento amministrativo) e dell'art. 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (2016/679/UE):

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: dott. arch. Valdi De Michieli - tel. 0432/555088

Si informa che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria di cui all'oggetto. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All'interessato spettano i diritti previsti dalle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati personali è la RAFVG rappresentata dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel S.p.A. con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 – 34123 Trieste.

cat1_inizio_lavori_prescrizioni.dot

Cat1__inlavprescriz