

**ETRA**

Futuro sostenibile

ETRA S.P.A.

Protocollo Generale  
Nr.0118116 Data 18/11/2019  
Tit. # P - DLINGSpett.le Studio Tecnico  
Arch. Antonio Paolin  
Pec: [pec@oec.tonipaolin.it](mailto:pec@oec.tonipaolin.it)  
Mail [toni@tonipaolin.it](mailto:toni@tonipaolin.it)e p.c. Spett.le COMUNE DI VALBRENDA  
Pec: [comune.valbrenta@legalmail.it](mailto:comune.valbrenta@legalmail.it)**Oggetto: Parere su progetto riguardante il PUA NON RESIDENZIALE "L0760 via Latifondi Cismon d\_G." in Comune di Valbrenta.**

In risposta alla Vs richiesta del 18/09/2019, giusto Ns protocollo n. 96923 del 25.09.2019, tesa ad ottenere il parere tecnico sulle opere di competenza di questa Società, relative al piano di lottizzazione in oggetto, si comunica che:

**il progetto è meritevole di approvazione con le prescrizioni e le indicazioni**

di seguito espresse o riportate nel fascicolo "*indirizzi progettuali e prescrizioni generali*", già in Vostro possesso, che costituisce parte integrante del presente parere. Qualora le opere di competenza di Etra S.p.A. non siano iniziate entro 18 mesi a far data del presente, sarà necessario presentare richiesta di rinnovo e/o conferma prescrizioni.

**A. Fognature Nere**

L'area oggetto d'intervento non è dotata di impianti di fognatura con recapito al depuratore, **è pertanto necessario prevedere uno smaltimento autonomo dei liquami.**

Come già esplicitato nella Ns. precedente missiva del 17.07.2019, ad attivazione del 2° stralcio del P.d.L., dovrà essere realizzata la condotta fognaria in sede stradale per la parte del piano prospiciente la strada.

Le opere di fognatura **possono iniziare previa:**

notifica dell'avvio lavori, da inviare almeno 10 gg prima dell'inizio effettivo degli stessi, al **Settore Gestione Reti Area Nord**, all'indirizzo [quasti.bassano@etraspa.it](mailto:quasti.bassano@etraspa.it) al fine di consentire sorveglianza sui lavori e la preventiva approvazioni del materiale da posare.

**Soluzioni particolari saranno vagliate e concordate all'atto esecutivo con il personale di Etra S.p.A.**

Le autorizzazioni di **scarichi produttivi, ovvero diverse dal civile ed assimilabili**, devono essere autorizzate dal settore COMMERCIALE MERCATO, referenti dott.sa Doris ing. Bristot tel 049/8098214 fax 049/9370168 – mail [d.bristot@etraspa.it](mailto:d.bristot@etraspa.it).

Etra S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali  
Società soggetta alla direzione e coordinamento dei  
Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.  
(Conferenza di Servizi)  
Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245  
R.E.A. di VI 312692 - Cap. soc. 64.021.330 € i.v.

Sede legale: Bassano del Grappa (VI)  
Sede amministrativa:  
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)  
Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701  
email: [info@etraspa.it](mailto:info@etraspa.it) - [www.etraspa.it](http://www.etraspa.it)  
PEC: [protocollo@pec.etraspa.it](mailto:protocollo@pec.etraspa.it)

Azienda con sistema  
di gestione certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
BS OHSAS 18001:2007

## B. Acquedotto

Come già esplicitato nella Ns precedente missiva del 17.07.2019, ad attivazione del 2° stralcio del P.d.L., sarà richiesto il progetto esecutivo della rete idrica, la quale essere realizzata anche nel tratto stradale prospiciente la strada sul fronte del lotto.

**Si segnala che nel lato ovest del lotto, in parallelismo con il fiume Brenta, è attiva una condotta idrica adduttrice in ghisa del DN 700 mm. Eventuali lavorazioni che prevedano scavi e rinterrì nell'area adiacente alla condotta devono essere opportunamente programmate e concordate con il personale Etra.**

## C. Altre indicazioni

1. Si ricorda l'obbligo di assolvere a quanto previsto nell'allegato fascicolo al punto D Considerazioni finali.
2. Nella fase esecutiva delle opere i contatti per la sorveglianza e/o problematiche dovranno essere tenuti con il nostro:  
il Settore Sviluppo e Gestione Reti – Coordinatore Area Nord Geom. Roberto Milan Tel. 0424.257823 Cell. 348/3505896 Fax 0424.25781 mail: r.milan@etraspa.it; geom. Cornaglia Claudio tel 0424.257878 cell.348/2216712 mail; c.cornaglia@etraspa.it.
3. La presente non costituisce in nessun caso autorizzazione allo scarico.
4. Il presente parere è da ritenersi incompleto se non direttamente collegato al più volte citato fascicolo "indirizzi progettuali e prescrizioni generali" già in Vs possesso giusta mail del 24.06.2019.
5. Le condotte idriche e fognarie, comprensive di allacciamenti ed impianti, che ricadano in proprietà privata verranno prese in carico da Etra S.p.A. solo dopo aver ricevuto la seguente documentazione:
  - gli estremi della ditta proprietaria con recapiti telefonici/mail, indirizzo;
  - l'estratto di mappa aggiornato con riportato il tracciato della servitù (lunghezza, larghezza), la tipologia del servizio;
  - le planimetrie della lottizzazione con evidenziate le zone interessate, sia in formato cartaceo che in dwg;
  - la documentazione fotografica dei lavori realizzati;
  - l'allegato modello "istituzione servitù" debitamente compilato.La stipula degli atti di servitù sarà fissata presso i notai indicati da Etra.


## D. Servizio asporto rifiuti (isole ecologiche)

Nei piani di lottizzazione verificare le prescrizioni comunali in merito alle isole ecologiche ed inviare al seguente indirizzo mail ServiziAmbientaliBassano; le tavole di progetto per un parere dei Ns servizi ambientali.

Distinti saluti.

**SERVIZI DI INGEGNERIA  
II PROCURATORE SPECIALE**

(ing. Alberto Liberatore)



Referente: – geom. Franco Tomasello – Sede di S. Giorgio d. P. - telefono 049 8098548 , fax 049/8098701, f.tomasello@etraspa.it.