



Data 10 NOV 2020

Protocollo N. 478360

Class.

Prat.

Fasc.

Allegati N.

Oggetto: D.G.R.V. n. 1572 del 03/09/2013 – D.G.R.V. 899 del 28/06/2019 - art. 89 D.P.R. 380/01 PUA in Comune di Valbrenta (VI) – Loc. Cismon del Grappa della ditta Alban Giacomo SpA Rif. SUAP: 00143780245-17092019-1043 Prot. 0223223 del 17/09/2019 Parere di Compatibilità sismica e geomorfologica

Al SUAP 6148
Cismon del Grappa
PEC: suap.vi@cert.camcom.it

e.p.c.: Alla Dir. Difesa del Suolo
U.O. Geologia
Calle Priuli Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Alla Direzione Lavori Pubblici
Edilizia e Logistica
P.zzo Linetti – Cannaregio 99
30121 VENEZIA

- VISTA la richiesta del parere di Compatibilita' Sismica e Geomorfologica, trasmessa da codesto Comune con nota/SUAP in data 15/09/2020 prot. n. 210679;
- VISTO lo studio di Microzonazione Sismica del 08/09/2020 e di Compatibilita' Geologica, Idrogeologica e Geomorfologica del 01/07/2019, entrambi a firma del dott. geol. Simone Barbieri;
- PRESO ATTO della nota della Direzione Difesa del Suolo prot. n. 462708 in data 30/10/2020, che si allega in copia;
- VISTA la D.G.R.V. n. 1572 del 03/09/2013 e il relativo decreto attuativo D.R. 69/2010;
- VISTA la D.G.R.V. n. 899 del 28/06/2019;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto attiene la Compatibilita' Sismica e geomorfologica, all'approvazione del PUA in oggetto, con il rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel citato Studio di Compatibilita' Sismica, nel citato studio di Compatibilita' Geologia, Idrogeologico e Geomorfologica e nella citata nota della Direzione Difesa del Suolo.

Si raccomanda l'osservanza di quanto contenuto nella suddetta nota, in particolare, in fase di predisposizione di strumenti urbanistici successivi e di progettazione degli interventi di effettuare gli studi ed approfondimenti richiesti nella relazione di compatibilita' sismica ed evidenziati nelle norme del P.A.T.I./P.A.T

Si rammenta, infine, che il presente parere non esime dall'obbligo di depositare presso il Comune competente per territorio, prima dell'inizio lavori, i progetti esecutivi di tutte le opere previste dall'art. 93 del D.P.R. 380/01.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

ADEMPIMENTI EX ARTT. 4 E 5 L. 241/90:
Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Paolo Marchetti
Responsabile per l'istruttoria P.O.: arch. Camillo Bettella – Tel. 0444 337821
Referente Sig.ra Wilma Carboniero - Tel. 0444 337877 - e-mail: wilma.carboniero@regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867
e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Data 30/10/20 Protocollo N° 462708 Class: H 420 Prat. 15 Fasc. 1 Allegati N°

Oggetto: PUA in comune di Valbrenta (VI) della ditta Alban Giacomo. Parere sismico e geomorfologico ai sensi della DGR 1572/2013 e dell'art. 89 del DPR 380/2001.

U.O. Genio Civile di Vicenza
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Facendo seguito alla richiesta prot. n. 386596 del 22 settembre 2020 da parte del Genio Civile di Vicenza, si esprime parere relativo alla compatibilità sismica (DGR 1572/2013) e geomorfologica (art. 89 del DPR 380/2001) del PUA in oggetto.

L'area di intervento è sita nella frazione Cismon del Grappa del comune sparso di Valbrenta, tra l'alveo del fiume Brenta e la strada statale n. 47 della Valsugana. Il progetto, promosso da Alban Giacomo s.p.a., consiste nella realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso produttivo di 17.000 m² e altezza massima di 10 m con annessi area parcheggio e fascia a verde piantumata ad alberi di alto fusto, sul lato verso il fiume Brenta, e ad arbusti e terreno vegetale sugli altri lati. L'area di intervento complessivamente copre una superficie di circa 35.000 m².

Lo studio di MS di I livello del territorio dell'ex-comune di Cismon del Grappa, redatto dal dott. geol Maurizio Olivotto e oggetto del parere n. 153983 del 14 aprile 2020 espresso dalla scrivente Direzione, riporta che l'area di intervento è costituita da depositi alluvionali del fiume Brenta a tessitura prevalentemente ghiaioso-sabbioso e che nella carta delle MOPS è classificata come "Zona di attenzione per liquefazione".

Al fine di valutare la compatibilità sismica e geomorfologica del progetto, è stato presentato uno studio specifico eseguito dal dott. geol Simone Barbieri che ha beneficiato dei dati geofisici preesistenti e di una serie di informazioni supplementari ricavate da ulteriori prove eseguite ex-novo per questo studio. Nello specifico si tratta di 5 prove penetrometriche, 2 prove di conducibilità eseguite nei fori delle prove penetrometriche, 5 trincee realizzate con escavatore e 4 prove HVSr. Per misurare l'escursione della falda e caratterizzare dal punto di vista idrogeologico il sottosuolo 3 delle 5 penetrometrie sono state attrezzate con piezometri a tubo aperto.

E' stato possibile distinguere 3 sismostrati a velocità crescente con interfaccia posta rispettivamente a - 2 m e - 11 m dal piano campagna. Il passaggio al bedrock sismico è invece compreso tra i 116 e i 122 m di profondità. Si tratta di sedimenti alluvionali in strati piano-paralleli prevalentemente ghiaioso-sabbiosi con grado di addensamento crescente con la profondità e falda acquifera libera posta a circa - 3 m dal piano campagna. La categoria sismica di appartenenza è la B (*terreni a grana grossa molto addensati con velocità equivalente compresa tra 360 e 800 m/s*). Le caratteristiche granulometriche e di addensamento permettono di escludere fenomeni di liquefazione per cui l'area di intervento non è esposta ad alcuna instabilità che si

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

Cod. Fisc. 80007580279

E2 NOV. 2020

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
GENIO CIVILE VICENZA	
P.IVA 02392630279	
Data di arrivo	
Data registraz.	30 OTT. 2020
Prot. N°	462708
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
B337712	UA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

possa manifestare durante lo scuotimento sismico ma solo a fenomeni di amplificazione per motivi litostratigrafici.

Per quanto riguarda gli aspetti morfologici in chiave sismica, l'intervento ricade in una porzione di fondovalle alluvionale in sinistra idrografica del fiume Brenta che non evidenzia elementi di pericolosità geomorfologica legati allo scuotimento sismico atteso.

Pertanto, sulla base di quanto sopra osservato, si ritiene che siano soddisfatte le disposizioni di cui alla DGR 1572/2013 e, in considerazione del fatto che l'ambito non è soggetto all'effetto di elementi morfologici significativi dal punto di vista sismico né è interessato da situazioni di instabilità cosismica, si ritiene soddisfatto anche quanto disposto dall'art. 89 del DPR 380/2001.

IL DIRETTORE
Ing. Marco Putatti

U.O. Geologia
geol. Anna Galuppo P.O. Prevenzione rischio geologico - 0412792536
Per informazioni: Dario Tosoni - 0412792182

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D