

Spett.le
Comune di Teolo
teolo.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c.

Spett.le
Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Variante n. 36 al Piano degli Interventi del Comune di Teolo

Il presente Parere Idraulico per quanto di competenza, verte sulla valutazione di compatibilità idraulica della Variante relativa alle opere di cui all'oggetto, ricadente nel comune di Teolo (PD), inviata con nota prot. n.13231 del 26/7/2024 (Ns. Prot n°110071 del 26/07/2024) all'Ufficio della REGIONE VENETO Unità Organizzativa Genio Civile di Padova, competente per l'istruttoria ai sensi del D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 e D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007.

A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa, vista l'asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica e preso atto che la D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006 All. A stabilisce che *“Per le varianti che non comportino alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportino una alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore...”*, lo scrivente Consorzio di Bonifica Bacchiglione, comunica di non avere osservazioni al riguardo.

Tuttavia l'Amministrazione in indirizzo è invitata a adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni delle vie di accesso private e dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate alle persone disabili, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;
- Fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20÷40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.

E
Teolo
Comune di Teolo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013701/2024 del 02/08/2024
Firmatario: Nazzareno Paganizza

- Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
- I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Nazzareno Paganizza)
F.to digitalmente