

NOTE

- L'IMPIANTO DISPERSORE DI MESSA A TERRA E' ESISTENTE E NON OGGETTO DI INTERVENTO.

NOTE

- GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI GRAFICIZZATI A COLORI SONO DI NUOVA REALIZZAZIONE ED OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO.
- GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI GRAFICIZZATI IN NERO SONO ESISTENTI E NON OGGETTO DI MODIFICHE.

NOTE

- GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI GRAFICIZZATI A COLORI SONO DI NUOVA REALIZZAZIONE ED OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO.
- GLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI GRAFICIZZATI IN NERO SONO ESISTENTI E NON OGGETTO DI MODIFICHE.

LEGENDA

ZONA NON OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO
CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA
QUADRO ELETTRICO
INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CAVIDOTTO INTERRATO ESISTENTE
POZZETTO DI DERIVAZIONE O ROMPITRATTA ESISTENTE, PER CAVI ELETTRICI
PASSERELLA A FILO PORTACAVI IN ACCIAIO ELETTROZINCATO
CANALE PORTACAVI IN PVC PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN PIANTA
CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI
APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SCHERMO IN METACRILATO GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40
APPARECCHIO ILLUMINANTE IN ESECUZIONE STAGNA, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
PUNTO LUCE A SOFFITTO
PUNTO LUCE A PARETE
APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON TUBO FLUORESCENTE LINEARE T8 1x36W
APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON TUBI FLUORESCENTI LINEARI T8 2x36W
APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON TUBI FLUORESCENTI LINEARI T8 2x58W
APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON SORGENTE LED 30W
APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON TUBI FLUORESCENTI LINEARI T8 4x18W
APPARECCHIO ILLUMINANTE DA PLAFONE CON SORGENTE LED 35W, 4000K, UGR <19, IP40
PROIETTORE CON LAMPADA JM 250W
APPARECCHIO ILLUMINANTE DI SICUREZZA DI TIPO ALMENTATO CON SORGENTE LED 280 LUMEN, AUTONOMIA MINIMA 1 ORA, IP65
APPARECCHIO ILLUMINANTE DI SICUREZZA DI TIPO AUTOALIMENTATO CON SORGENTE LED 534 LUMEN, AUTONOMIA MINIMA 1h, IP65, CON GRIGLIA DI PROTEZIONE
CARTELLO LUMINOSO DI TIPO A BANDIERA, AUTOALIMENTATO, PER INDICAZIONE "USCITA DI SICUREZZA", CON VISIBILITA' FINO A 22 METRI DI DISTANZA
CARTELLO LUMINOSO DI TIPO A BANDIERA, AUTOALIMENTATO, PER INDICAZIONE "USCITA DI SICUREZZA", CON VISIBILITA' FINO A 32 METRI DI DISTANZA
INTERRUTTORE UNIPOLARE
INVERTITORE
DEVIATORE UNIPOLARE
PULSANTE PER COMANDO RELE'
SUONERIA PER CAMPANELLO
PULSANTE PER CAMPANELLO PER TARGA PORTANOME
COMANDO PER SERRAMENTO MOTORIZZATO
INTERRUTTORE UNIPOLARE IN ESECUZIONE STAGNA IP55
INTERRUTTORE BIPOLARE IN ESECUZIONE STAGNA IP55
SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI PER COMANDO LUCI (CAMPO D'AZIONE 180°/8m)
PULSANTE DI SGANCIO TENSIONE GENERALE, DOTATO DI VETRO A ROMPERE, COMPRENSIVO DI SPIA A LED PER LA SEGNALAZIONE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO
DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO CENTRALE TERMICA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4Px32A, P.D.I. 6kA
PRESA UNEL 2x10/16A+T UNIVERSALE: BIVALENTE CON TERRA CENTRALE E LATERALE
PRESA BIPASSO 2x10/16A+T
PUNTO PRESA BIPASSO 2x10/16A+T E PRESA UNEL 2x10/16A+T BIVALENTE CON TERRA CENTRALE E LATERALE, NELLA STESSA SCATOLA 503
PRESA UNEL 2x10/16A+T BIVALENTE CON TERRA CENTRALE E LATERALE COMANDATA DA INTERRUTTORE BIPOLARE
DOPPIA PRESA BIPASSO 2x10/16A+T, NELLA STESSA SCATOLA 503
PRESA BIPASSO 2x10/16A+T IN ESECUZIONE STAGNA IP55
PRESA IEC 309 (CEE) 2x16A+T CON INTERRUTTORE DI BLOCCO, IP55
PRESA IEC 309 (CEE) 2x16A+T CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI, IP55
PRESA IEC 309 (CEE) 3x16A+T CON INTERRUTTORE DI BLOCCO, IP55
PRESA IEC 309 (CEE) 3x16A+T CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E BASE PORTAFUSIBILI, IP55
PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. FINESTRE MOTORIZZATE
PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. AEROTERMO
PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. UNITA' ESTERNA CONDIZIONAMENTO
PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. UNITA' INTERNA CONDIZIONAMENTO
PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SERVO SCALA
PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. MOTORE CAPPA CUCINA
PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. BOILER
PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. CENTRALINA TERMOREGOLAZIONE COSTER
TERMOSTATO AMBIENTE
PUNTO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE GAS
VENTILATORE A PALE (PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M.)
COMANDO VENTILATORE A PALE
POMPA
ARMADIO CABLAGGIO STRUTTURATO
PUNTO PRESA RJ45 CAT.6 TRASMISSIONE DATI
PUNTO PRESA RJ45 CAT.6 DOPPIO TRASMISSIONE DATI
PREDISPOSIZIONE PUNTO CABLAGGIO STRUTTURATO
ACCESS POINT PER RETE Wi-Fi
PUNTO PRESA TV
RILEVATORE PRESENZA GAS
TASTO A TIRANTE PER BAGNI SERIE MODULARE
SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA CHIAMATA W.C. DISABILI SERIE MODULARE
TASTO DI ANNULLO CHIAMATA PER BAGNI SERIE MODULARE
PUNTO CITOFONICO INTERNO
PULSANTE PER COMANDO ELETTROSERRATURA (TIRO PORTA)
ELETTROSERRATURA COMANDATA DA CITOFONO E/O TIRO PORTA LOCALE O REMOTO
CAMPANELLA DI FINE LEZIONE
PULSANTE MANUALE IMPIANTO ALLARME A CAMPANELLE

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
PROVINCIA DI FERRARA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO DON CHENDI DI VIA KENNEDY - PRIMO STRALCIO
Finanziato dall'Unione Europea Next generation EU

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: C96B19000330001 — CIG: 96244706E3

Elaborato			
E10	IMPIANTI ELETTRICI	Data	16/03/2023
		Scala	1:100

Oggetto Elaborato: PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO TERRA

Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Luca Zannicolò

Progettista:
Per. Ind. Nicola Prando
Via Roma 10, 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533.713798 - Cell. 333.3002460
Mail : n.prando@studio-sst.it
PEC:nicola.prando@pec.eppi.it
C.F.PRNNCL66D27D548Z

S.S.T. Studio Servizi Tecnici
progettazione e consulenza

Il Tecnico: